





序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
17	GX-B1328/20-3-25207	2025. 8. 15	所检项目合格。	 2025.8.6
18	GX-B1328/20-3-25208	2025. 8. 15	所检项目合格。	 2025.8.6

19	GX-B1312/20-3-25813	2025. 8. 1	所检项目合格。	
20	GX-B1428/21-3-25061	2025. 8. 19	无缺陷痕迹显示	
21	GX-B1310/21-3-25186	2025. 8. 19	所检项目合格。	

22	GX-B1427/21-3-25055	2025. 8. 19	所检项目合格。		
23	GX-B1310/21-3-25190	2025. 8. 19	未发现超过2mm当量直径的缺陷		
24	GX-B1328/20-3-25212	2025年8月22日	本次共检绝缘手套4只，4只绝缘手套合格。		
25	GX-B1328/20-3-25213	2025年8月22日	本次共检绝缘靴4只，4只绝缘靴合格。		

26	GX-B1328/20-3-25209	2025年8月22日	本次共检验电器11支，11支验电器合格。	
27	GX-B1328/20-3-25210	2025年8月22日	本次共检携带式接地和接地短路装置11套，11套携带式接地和接地短路装置合格。	
28	GX-B1328/20-3-25211	2025年8月22日	本次共检绝缘杆11套，11套绝缘杆合格。	